



ZERTIFIKAT Nr. 15-021-6 SVGW

Antragsteller: Hermann Schmidt GmbH & Co. KG, DE-45133 Essen-Bredeneu
Hersteller: Jinan Meide Casting Co. Ltd., CN-25040 Pingyin, Jinan, Shandong
Vertreter / Vertreiber: Hermann Schmidt GmbH & Co. KG, DE-45133 Essen-Bredeneu

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 15-021-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, diverse Verbindungen
Bezeichnung: Tempergussfittings HSE, MECH
Typen: Fittings Designsymbol "A"
Bögen, Winkel, T-Stücke, Kreuzstücke, Winkelverteiler, Reduktionen, Muffen, Nippel, Stopfen, Kappen, Gewindeflansche, Verschraubungen

Nennweite: DN 15 - DN 100 (1/2" - 4")

Anschlüsse: Gewinde nach EN 10226-1

Zertifizierungsgrundlage: EN 10242 (1994), EN 10242/A1 (1999), EN 10242/A2 (2003)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum 30.06.2025

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- einen Betriebsdruck von max. 16 bar auf Anlagen
- Gewindeverbindungen bis zur Nennweite von max. DN 50 (= 2")
- Nennweiten bis DN 100 (4"), sofern die Gewindeverbindungen in geeigneten Werkstätten vormontiert und auf die Dichtheit geprüft werden
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +120°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.7).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter