



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511BQ0586

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber <i>distributor</i>	Viega GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus Kupfer, Rotguss oder Siliziumbronze für Rohre aus Kupfer gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392, mit SC-Contur, im unverpressten Zustand undicht, Typ M-MM
Modell <i>model</i>	Profipress
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 12 7804-24-03 vom 14.09.2024 (MPM) Baumusterprüfung: 120004599-2 vom 26.10.2015 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (03.09.2024)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 25.05.2030 / 25-0297-WNV

70028-04-A-DE

14.05.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Profipress	Nenn Durchmesser: 12 mm	
Profipress	Nenn Durchmesser: 15 mm	
Profipress	Nenn Durchmesser: 18 mm	
Profipress	Nenn Durchmesser: 22 mm	
Profipress	Nenn Durchmesser: 28 mm	
Profipress	Nenn Durchmesser: 35 mm	
Profipress	Nenn Durchmesser: 42 mm	
Profipress	Nenn Durchmesser: 54 mm	
Profipress XL	Nenn Durchmesser: 64,0 mm	
Profipress XL	Nenn Durchmesser: 76,1 mm	
Profipress XL	Nenn Durchmesser: 88,9 mm	
Profipress XL	Nenn Durchmesser: 108,0 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Dieser Zertifizierung liegen Presswerkzeuge der Fa. Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn, zu Grunde.

Zu verwendende Rohre: Kupferrohre gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Zu verwendende Pressverbinder: Kupfer oder Rotguss (CC499K) oder Siliziumbronze (CC246E / CuSi4Zn9MnP),

Abmessungen: 12 mm - 108 mm, Typ M-MM, Fa. Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn

