

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CG-5143CS0360Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik <i>products for building and system technology</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Fermit GmbH Zur Heide 4, D-53560 Vettelschoß-Kalenborn
Vertreiber <i>distributor</i>	Fermit GmbH Zur Heide 4, D-53560 Vettelschoß-Kalenborn
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: PTFE-Gewindedichtband für die Gasinstallation und Heißwasser (5143)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	PTFE-Gewindedichtband für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen
Modell <i>modell</i>	GRp
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01151-KP02- vom 01.06.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 17/241/5143/1 vom 26.09.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 5143 (21.08.2017)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.09.2027 / 22-0372-GKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

22.11.2022 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



Deutsche
Akreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
GRp	Klasse: GRp	für grobe Gewinde > DN 10 und <= DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Gewinde mit Stahlbürste reinigen und mit Schmirgelleinen abziehen, polieren mit Messingbürste und Schmirgelleinen, Wicklung im Uhrzeigersinn mit 75 % Überlappung in 5 Richtungen (insgesamt 20 Lagen), Anzugsmoment 140 Nm

Druckbereich bei Gas: <= 5 bar; Flüssiggas: <= 20 bar

Druckbereich bei Heißwasser: <= 7 bar

Temperaturbereich bei Gas: -20...+125 °C

Temperaturbereich bei Heißwasser: bis +125 °C