

EFI-4 A G/KV 40/0.03



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002062748
Beschreibung	EFI-4 A G/KV 40/0.03
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsfehlerstrom	0.03A
Typ	A
Bemessungsstrom (A)	40A
Tiefe (mm)	68mm
Montagetyp	TH 35
Anzahl der Pole	3+N
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10kA
Auslösezeit	G/KV (kurzzeitverzögert)
Bemessungsspannung AC	400V
Bemessungsfrequenz (Hz)	50Hz/60Hz
Bemessungsquerschnitt	1mm ² -25mm ²
Standard	IEC/EN 61008, ÖVE E 8601
IP-Schutzart	IP20

Online-Produktseite

Sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[3D-Modell](#)
[2D File](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)
[White paper](#)
[Eplan file](#)

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl	4
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstrom	40A
Bemessungsfehlerstrom	30mA
Bemessungsisolationsspannung U_i	500V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4kV
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	A
Kurzzeitverzögerter Typ	Ja
Kurzschlussfestigkeit (I_{cw})	10kA
Stoßstromfestigkeit	3kA
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	68mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...55°C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1...25mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1...25mm ²